

# 北京大学文件

校发〔2017〕195号

---

## 关于青鸟公司厨房发生火情的通报

2017年9月13日，北大青鸟软件系统有限公司（下称青鸟公司）青鸟楼餐厅后厨发生火情。经查，8点55分左右，厨师吴某将早上煎炸油饼的油锅（锅中有油）放在灶台上，之后离开厨房到餐厅用餐。由于灶台未关火，导致油锅起火。吴某发现后欲灭火，未找到灭火毯，也无锅盖可以覆盖。高温引燃排烟管道，冒出浓烟。吴某随即呼叫物业管理部门组织灭火。9点18分物业员工赶到并报警。经公司员工和消防人员扑救，明火于9点50分左右被扑灭。

海淀消防支队现场调查后指出，火灾系厨师过失行为引发，未造成人员伤亡。

此次火灾暴露出青鸟公司及物业管理人員消防安全意识不强、灭火器材配备不到位、消防培训演练不够，应急处置能力不足等问题。事发后，青鸟公司接受了消防部门的行政处理。根据消防部门要求，青鸟公司立即拆除食堂后厨，并对此次事故负有主要责任的北达盛业物业公司经理给予行政处分和经济处罚，责成该公司对事故直接责任人予以行政处分及经济处罚。

安全防火无小事。全校各单位要吸取教训，提高对消防安

全的重视程度，要结合近期学校开展的电气火灾、高层建筑综合治理工作，加强消防安全检查整改力度。餐饮、食堂、施工工地等重点部位要严格落实消防安全管理制度，按规定配备灭火器材，能够及时扑灭初起火灾。要进一步加强用火安全教育培训，规范操作规程，严禁违章操作。严格落实每日防火巡查，及时消除火灾安全隐患。

北 京 大 学  
2017年9月21日

---

校内发送：全校各单位、学校领导班子成员

---

党委办公室校长办公室

2017年9月21日发

(主动公开)